



仕 様			
型式番号	認 評 栓 第 30-1		
放水圧力	0.17~0.69MPa		
放水量	130L/min以上		
ホース	消防用保形ホース		
圧力損失値	流量130L/min時 0.32MPa		
質量	Kg		
板金仕様 標準色:NY(マンテル2.5Y9/1相当)			
パネル・扉	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304	ヘアライン	<input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304	無塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
注 1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。			
2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は 1380(H)×736(W)として下さい。			
3. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。			
14	自動減圧装置	C3604	
13	放水口	CAC401	65A
12	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
11	機器名板シール	ポリエステル	
10	ホースラック	SS	
9	ノズル	AC7A	
8	ホース		30A×30m
7	消火栓開閉弁	CAC406	リミットスイッチ付
6	端子台取付台	仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
5	電鈴取付台		
4	下扉		
3	上扉		
2	パネル		
1	格納箱		
品番	部 品 名	材 質	備 考

易操作性 1号消火栓 (埋込型)			
放水口併設型 減圧媒介付			
設計	11年 2月 25日	No.	
承認		製 図	
縮 尺			1/2
図 番	VU8168-81GS		
株式会社 眞 和			

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形 状 (平面図)								