



内部配置図

仕 様			
型式番号	認評栓 第29~1~1号		
放水圧力	0.17~0.69MPa		
放水量	80L/min以上		
ホース	消防用保形ホース		
圧力損失値	流量80L/min時 0.19MPa		
質量	Kg		
板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当)			
パネル・扉	SPCC	塗装	<input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色
	SUS 304	ヘアライン	<input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ
格納箱	SPCC	塗装	標準色
	SUS 304	無塗装	
		塗装	標準色

- 注1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。  
 2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は1180(H)×580(W)として下さい。  
 3. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

12	自動減圧媒介	C3604	
11	放水口	CAC401	65A
10	取扱説明シール	ポリエステル	下扉裏面
9	機器名板シール	ポリエステル	
8	ホースラック	SS	
7	ノズル	AC7A	
6	ホース		25A×30m
5	消火栓開閉弁	CAC406	リミットスイッチ付
4	下扉	仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5	
3	上扉		
2	パネル		
1	格納箱		
品番	部品名	材質	備考

広範囲型2号 消火栓 (埋込型)  
 放水口併設型 減圧媒介付

設計	11年2月25日	No.	
承認	検	設計	製
図番	WRG8168-81GS		

株式会社 眞和

扉の開方向 給水方向	消火栓扉右開き				消火栓扉左開き			
	右	右後	左	左後	右	右後	左	左後
形状 (平面図)								