



内部配置図

| 仕 様 | | | |
|----------------------------|---------------------|-------|---|
| 型式番号 | 認評栓 第26-41号 | | |
| 放水圧力 | 0.17~0.69MPa | | |
| 放水量 | 130L/min以上 | | |
| ホース | 消防用保形ホース | | |
| 圧力損失値 | 流量130L/min時 0.21Mpa | | |
| 質量 | Kg | | |
| 板金仕様 標準色:NY(マンセル2.5Y9/1相当) | | | |
| パネル・扉 | SPCC | 塗装 | <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色 |
| | SUS 304 | ヘアライン | <input type="checkbox"/> 直角曲げ <input type="checkbox"/> 普通曲げ |
| | | 塗装 | <input type="checkbox"/> 標準色 <input type="checkbox"/> 指定色 |
| 格納箱 | SPCC | 塗装 | 標準色 |
| | SUS 304 | 無塗装 | |
| | | 塗装 | 標準色 |

- 注 1. 発信機, 表示灯, 電鈴および非常電話は別手配です。
 2. 格納箱埋込後、パネル部を取り付けます。格納箱埋込のための箱抜き寸法は 1330(H)×736(W)として下さい。
 3. 非常電話取付台は仕様を御指定下さい。

| | | | |
|----|---------|---------------------------------------|-----------|
| 12 | 取扱説明シール | ポリエステル | 下扉裏面 |
| 11 | 機器名板シール | ポリエステル | |
| 10 | ホースラック | S S | |
| 9 | ノズル | AC 7 A | |
| 8 | ホース | | 30A×30m |
| 7 | 消火栓開閉弁 | CAC 4 0 6 | リミットスイッチ付 |
| 6 | 端子台取付台 | 仕様欄参照 ・SPCC t1.6 又は SUS304 t1.5 | |
| 5 | 電鈴取付台 | | |
| 4 | 下扉 | | |
| 3 | 上扉 | | |
| 2 | パネル | | |
| 1 | 格納箱 | | |

| 品番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-----|----|----|
|----|-----|----|----|

易操作性 1号消火栓 (埋込型)

| | | | |
|----|-----------|-----|--|
| 設計 | 11年 3月 1日 | No. | |
| 承認 | | 設計 | |
| 図番 | VU8168-8S | | |

株式会社 眞 和

| 扉の開方向 給水方向 | 消火栓扉右開き | | | | 消火栓扉左開き | | | |
|---------------|---------|----|---|----|---------|----|---|----|
| | 右 | 右後 | 左 | 左後 | 右 | 右後 | 左 | 左後 |
| 形 状 (平面図) | | | | | | | | |